



베셀

이온파트클리너

—취급설명서—

No.IPC-60

용도

본 제품은 정전기에 의해 부착된 미세먼지 및 정전기를 없애야 할 부품의 제전·제진에 사용하는 장치입니다.

이온화된 공간에서 강력한 에어블로우에 의해서 이물질을 제거합니다. 제거된 이물질은 집진장치에 의해 강제적으로 회수됩니다.

목차

●안전 유의 사항	P.2
●제품의 개요	P.5
●외관치수	P.7
●구성부품의 기능	P.8
●설치	P.10
●운전	P.16
●유지보수	P.22
●보관, 이상시의 처리	P.28
●철거, 폐기, 교환부품	P.30

■안전 유의 사항

안전 상의 주의

본 제품을 사용하기 전에 본 서를 반드시 숙지하여 주십시오.

본 제품을 사용할 작업자전원이 안전성에 대해 인식할 수 있도록 본 서를 활용해 주십시오.

숙지하신 후에는 언제든지라도 활용할 수 있도록 소중히 보관하여 주십시오.

●여기에 표시된 주의 사항은 위험도에 따라 다음과 같이 2 단계로 구분하여 표시하고 있습니다

	잘못 취급할 경우, 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 경우
	잘못 취급할 경우, 상해를 입을 가능성 및 물적 손해 발생이 예상되는 경우

그림 표시 예

	이 기호는, 「경고 및 주의」를 필요로 하는 내용입니다.
	이 기호는, 행위를 「금지」하는 내용입니다.
	이 기호는, 행위를 「강제」하는 내용입니다.

 경고	
 금지	제전제진 이외의 목적으로 사용하지 말아 주십시오.
 흡입금지	화재사고방지를 위해 아래와 같은 화기 및 폭발성분진, 먼지를 함유한 액체 및 기체류는 절대로 흡입하지 말아 주십시오. 불이 붙은 물질 : 담배꽂초, 성냥 등 불꽃을 포함한 물질 : 연삭가공에서의 불꽃 및 스파크를 포함한 분진 등 인화성 물질 : 가솔린, 신나, 벤진, 등유, 기름 및 세정액, 인화성물질이 부착 혼재된 물질 등 폭발성 물질 : 알루미늄, 마그네슘, 티타늄, 에폭시수지 등의 폭발성분진, 폭발성물질 및 입자지름·농도 기타 조건에 의해 분진폭발을 일으킬 가능성이 있는 분진 및 폭발성액체, 기체 및 폭발성물질이 부착 혼재된 물질 등 가연성 물질 : 가연성 분진 및 가연성 액체 및 기체류, 가연성 물질이 부착 혼재된 물질 등 비상성 물질 : 부식성 물질, 점착성 물질 및 그것들이 부착 혼재하는 물체, 또, 비상성의 물질이 많이 포함된 기체 등 액체 및 기체상태의 물질 : 공작기계로부터 발생하는 수분을 포함한 분진 등
 흡입금지	고장사고 방지를 위해 습기찬 분진 및 물, 기름 등 수분을 포함한 물질은 절대로 흡입하지 말아 주십시오. 적은 분진을 집진하게 되면 필터의 막힘현상이 일어나 회복 불가능하게 됩니다. 또, 내습내유에 대응하지 못하기 때문에, 부식 및 누출, 내부배관의 분진퇴적을 발생시키는 등 예상 외의 고장·사고 등이 발생할 우려가 있습니다.
 공용금지	화재사고방지를 위해 아래와 같은 공용사용은 절대로 하지 말아 주십시오. · 분진이 본 기계내부에서 혼합되어 위험한 물질로 변화할 경우

⚠주의	
● 엄수	설치 장소의 주위환경을 고려하여 주십시오. · 옥내의 비바람 및 직사광선에 노출되지 않는 장소에 설치하여 주십시오. · 물 및 기름이 묻을 수 있는 장소는 피해 주십시오. · 본체에 현저한 진동 및 충격이 가해지는 장소 · 온도는 0℃~40℃, 습도는 20 ~ 80%에서 사용하여 주십시오.
● 엄수	화재사고방지를 위해 작업 후에는 점검하여 주십시오.
● 엄수	구성부품의 부착은 확실히 하여 주십시오. 부착불량에 의한 누출로 모터가 과부하되어 손상의 우려가 있습니다.
● 엄수	본 서는 언제든지 참조할 수 있도록 제품의 옆에 보관하여 주십시오.
⊘ 금지	본 서를 숙지하실 때까지는 제품의 설치, 사용, 보수를 행하지 않아주십시오.

⚠경고	
⊘ 금지	화재사고방지를 위해 사양에 나타난 전원규격 이외로 사용하지 말아 주십시오.
⊘ 도장금지	도장부스로서의 사용금지. 도장작업을 하지 말아 주십시오.
⊘ 적시금지	에어노즐의 선단을 적시하지 말아 주십시오. 센서가 감지되어 압축에어가 분출되므로 눈 및 얼굴에 닿으면 위험합니다.
⊘ 분해금지	구성부품의 탈거 및 개조, 무리한 분해·조립은 하지 말아 주십시오. · 제품은 안전 · 성능면을 기준으로 제작되어 있어 탈거 및 개조는 위험합니다. · 이상내용에 따라서는 고객님의 의한 대응이 불가능한 경우가 있으므로, 반드시 구매하신 판매점으로 문의하여 주십시오.
⊘ 가속금지	인버터에 의한 가속운전은 하지 말아 주십시오. 가속은 모터의 과부하 및 회전체 등의 강도면에서 위험성을 발생시킵니다. 또, 감속은 풍량저하에 의한 모터의 냉각부족을 발생시킵니다.
● 엄수	감전사고방지를 위해 아래의 사항을 반드시 지켜 주십시오. · 전선작업 시에는 반드시 전원코드의 플러그를 콘센트로부터 분리한 후, 작업하여 주십시오. · 어스(접지)를 반드시 부착시켜 주십시오.

■안전 유의 사항

⚠경고	
● 염수	서멀프로텍터가 작동하여 운전이 정지한 때는 반드시 전원을 꺼 주십시오. 서멀프로텍터는 모터가 과부하상태가 되었을 때 자동적으로 운전을 정지시키지만, 자동 복귀형이기 때문에 전원이 켜져 있는 상태라면 돌연 운전이 자동적으로 재개되어 사고 등의 원인이 되어 위험합니다. 스위치, 메인전원을 꺼서 원인을 규명하여 주십시오. 또한, 원인규명, 제거하기 전까지는 운전을 재개하지 말아 주십시오.
● 염수	분진은 쌓아두지 말고, 서둘러 처리하여 주십시오. 분진은 조건에 따라 연소 및 폭발의 위험이 있습니다.
● 염수	보수·점검작업 시에는 반드시 전원코드의 플러그를 콘센트로부터 분리한 후, 작업하여 주십시오.

제품에는 다음의 금지·주의마크가 표시되어 있습니다.

○ 그림 표시의 의미

	화기의 흡입금지		가연성, 인화성물질의 흡입금지
	폭발성 물질의 흡입금지		분해금지
	감전주의		회전체주의
	취급설명서를 자세히 읽어 주십시오		에어노즐 선단의 직시금지

특징

●정전기제거기 내장 집진유닛

- 작업후드와 집진기를 배관과 연결코드로 연결한 세퍼레이트타입의 제전집진기입니다.
- 작업후드와 집진기를 각각 자유롭게 설치, 정해진 작업공간을 유용하게 활용할 수 있습니다.
- 집진기는 작업대 아래 및 떨어진 위치에 수납할 수 있어, 소음대책에도 배려하고 있습니다.

●작업후드

- 후드 천장면에는 전면투명아크릴을 채용하여 빛을 받아 양호한 시야를 확보하고 있습니다
- 긴 사이즈의 제품이 자유롭게 출입할 수 있는 넓은 개구부로 되어 있습니다.
- 정전기제거장치를 전원과 연동시켜, 후드 안을 항상 이온에어가 넘치는 환경으로 유지합니다.
- 손으로 제품을 후드 안으로 넣으면 센서가 감지되어 자동으로 에어블로우합니다.
- 좌우에서 분사하는 2개의 에어노즐로, 큰 사이즈의 제품도 순식간에 제진할 수 있습니다.

●집진기

- 마른 미세분진용 고성능필터 내장. 배기로 인해 실내를 더럽히지 않습니다.
- 집진기내부의 필터교환은 전면의 커버를 벗기는 것으로 간단히 교환할 수 있습니다.

●안전성

- 정전기제거기는 이상감시기능을 장착하여 램프의 점등 등에 의해 체크가 가능합니다.
- 후드 내에 모여 있는 기체를 배기한 후, 정전기제거장치의 전원이 들어오는 제어회로를 장착하고 있습니다.(전원공급 7 초 후, 정전기제거기 운전개시)

C E 마킹에 대하여(유럽용 사용기준 No.IPC60 – E)

We have certified our manufactured IPC60 are designed and manufactured under the requirement of EU directive with following conditions :

○Low voltage Directive (73/23/EEC)

○REQUIREMENTS : IEC/EN60335-1, IEC/EN60335-2-80, IEC/EN55014-1,
IEC/EN55014-2, IEC/EN61000-3-2, IEC/EN610003-3, IEC/EN60204-1

○POLLUTION DEGREE : II

○IP Code : IP2X

보호등급(IP)표시에

IP 2 X
└─ 제 2 기호
└─ 제 1 기호
문자기호

제 1 기호	회전부와 충전부에 대한 인체의 접촉 및 고형이물의 침입에 대한 보호
X	적용없음(지시없음)
0	무보호
1	50 mm보다 큰 고형이물에 대한 보호
2	12 mm보다 큰 고형이물에 대한 보호
3	2.5 mm보다 큰 고형이물에 대한 보호
4	1 mm보다 큰 고형이물에 대한 보호
5	먼지에 대한 보호
6	먼지에 대한 보호

제 2 기호	물의 침입에 대한 보호
X	적용없음(지시없음)
0	무보호
1	낙하하는 수적(물방울)에 대한 보호
2	연직으로부터 15° 이내에 낙하하는 수적(물방울)에 대한 보호
3	살수에 대한 보호
4	물보라에 대한 보호
5	분수류에 대한 보호
6	파랑에 대한 보호
7	침수에 대한 보호
8	수중에서의 사용에 대한 보호

■제품의 개요





본체 사양

형식	: No.IPC—60
집진방법	: 필터유닛 (원통형 카트리지 필터)
전원전압	: 단상 AC100V~240V (50/60Hz)
소비전력	: 200W (50Hz) 280W (60Hz)
전류	: 3.0 A (50Hz) 3.0 A (60Hz)
풍량	: 3.3 m ³ /min (50Hz) 4.0 m ³ /min (60Hz)
정압	: 0.88kPa (50Hz) 1.23kPa (60Hz)
테이블면제어풍속	: 0.3 m/sec (50Hz) 0.4 m/sec (60Hz)
집진용량	: 1.2L
집진기출력	: 200 W
사용에어압력	: 0.4 ~ 0.7MPa (클린에어를 사용할 것)
사용에어호스	: $\varnothing$ 6mm × $\varnothing$ 4mm
공기소비량	: 355 ℓ /min (0.7MPa, 실측치)
환경온도 · 습도	: 0 ~ +40℃ 20 ~ 80%RH (결로방결이 없을 것)
소음	: 56 dB(A) (50Hz) 58 dB(A) (60Hz)
치수	: 후드 668W × 462D × 402H mm (SDJ—08 포함) : 집진기 481W × 354D × 416H mm
질량	: 후드 약 14 kg 집진기 약 30 kg
부속품	: 정전기제거장치용 조정드라이버, 센서용 수지제 조정드라이버 : 취급설명서, 위험사용금지표시시트, 집진배관호스 (1.6m) : 투명아크릴판, 나사 (M4×6)

정전기제거장치 사양

형식	: No.SDJ—08
이온발생방식	: 교류고압코로나방전식
인가전압	: 약 AC3.5 K V
입력전압	: DC24 V ± 5%
소비전류	: 200mA TYP. (최대 풍량 시)
풍량	: 최대 0.8 m ³ /min ⇄ 최소 0.4m ³ /min (가변)
경보출력	: NPN 트랜지스터 · 오픈커넥터 최대정격 100mA·50V 고전압출력정지경고 (적 LED) 팬모터 자동정지경고 (적 LED)
청소경고	: 대략 100 시간 마다 운전램프가 점멸
보호기능	: 과전류보호 휴즈 (1.8A/50V) 역전류 접속보호다이오드 (1.0A/400V) 팬모터 회전감시기능 (회전자동정지검출) 고압출력수하특성기능 (부하오버검출)
환경온도 · 습도	: 0 ~ +40℃ 20 ~ 80% R H (결로방결이 없을 것)
오존발생량	: 0.007ppm 이하 (실측치, 30 초 토출, 300mm)
제전시간	: ±1000V → ±100V (300mm 풍량 최대) 약 3.4 초
이온밸런스	: ±10V 이내 (300mm 풍량 최대)

외관치수




■구성부품의 기능


구성부품의 기능

⚠주의	
⊘ 분해금지	작업후드 및 집진기를 다른 장치와 교환하거나, 대용장치로 사용하거나 하는 것은 절대로 하지 말아 주십시오. 구성부품의 탈착 및 개조, 무리한 분해 · 조립은 행하지 말아 주십시오. 제품은 안전 · 성능면을 기준으로 제작되어 있어 탈거 및 개조는 위험합니다. °


후드 및 집진기 각각의 구성부품 및 기능을 파악하여, 안전운전 및 안전작업이 행해질 수 있도록 부탁드립니다



- 1) 작업후드 : 제진작업에서 집진효과를 올리기 위한 부스.
- 2) 투명아크릴판 : 제진작업에서 분진의 산란을 방지하는 플레이트. 천장 면으로부터의 빛을 받아들여 작업 면을 밝게 하여 제품을 보기 편하게 합니다.
- 3) 작업플레이트 : 작업을 행하기 위한 작업대.
본 기계 내부로의 10mm 보다 큰 고형이물의 낙하도 방지합니다.
- 4) 센서반사판 : 제품의 삽입을 감지하여, 에어전자변으로 신호를 보냅니다.
감도와 타이머의 조정은, 본서 「운전」 부분의 「센서」 참조.
- 5) 에어노즐 : 자유롭게 방향을 바꿀 수 있는 플렉시블노즐 2 개.
- 6) 노즐부착홀 : 에어노즐의 추가 · 위치변경에 사용합니다.
- 7) 정전기제거장치 : 정전기의 대전을 제거합니다. 정전기제거장치 조작은, 본서 「운전」 부분 「정전기제거장치」 참조.
- 8) 조작버튼 : 집진기를 가까이에서 운전, 정지시키는 버튼.
선택터식 메인스위치는 집진기에 부착되어 있습니다.
- 9) 에어전자변 : 센서의 신호에 응하여 압축공기를 노즐로 공급 · 정지합니다.
- 10) 배관접속구(배기) : 배관을 집진기와 연결하는 부분입니다.
- 11) 집진배관호스 : 자바라(신축식 주름)식 늘었을 경우의 길이 1.6m
- 12) 연결코드 : 커넥터식 집진기와 접속하기 위한 코드 길이 1.6m °
- 13) 손잡이 : 후드부를 이동할 때의 잡는 부분입니다.



- 14) 전면덮개 : 필터유닛의 탈착을 행하기 위한 출입구.
- 15) 패킹자물쇠 : 전면덮개를 고정하기 위한 잠금장치입니다.
- 16) 배관접속구(흡기) : 배관을 작업후드와 연결하는 부분입니다.
- 17) 배기구 : 청정공기가 배출되는 부분입니다.
- 18) 제어박스 : 조작스위치를 운전하고 나서 약 7초 후에 정전기제거장치의 전원이 들어오는 회로가 수납되어 있습니다.
- 19) 메인스위치 : 제어박스로의 전원공급 및 차단하기 위한 스위치. 셀렉터식.
- 20) 커넥터부 : 작업후드와 연결하는 연결코드용 커넥터입니다
- 21) 전원코드 : 캡타이어코드 및 플러그.
- 22) 분진받침대 : 집진된 분진 및 낙하된 분진이 회수되는 받침
전면덮개에 붙은 서랍을 꺼내서 폐기처리합니다.
- 23) 팬모터 : 팬을 회전시키기 위한 구동부분.
내부에 서멀프로텍터가 내장되어 있습니다.
모터내부의 온도가 약 120℃전후가 되면 자동정지하고, 정지후,
약 80℃전후로 내려가면 자동복귀합니다.
- 24) 팬 : 기체에 속도와 압력을 발생시켜, 집진기로서의 흡입력을 얻는 부분.
- 25) 필터유닛 : 분진을 집진하는 필터유닛
- 26) 후부필터 : 본 기계의 최종필터로서 후면덮개에 설치되어 있습니다.
- 27) 후면덮개 : 팬이 수납되어 있는 부분의 덮개.
- 25)-1 원통형 카트리지 필터(부직포): 유닛 사용수 1
- 25)-2 필터용 패킹 : 유닛 사용수 2



■설치

설치환경

⚠경고	
⊘ 금지	다음과 같은 장소에서는 사용하지 말아 주십시오. 폭발 및 화재의 위험이 있습니다. • 방폭을 요구하는 환경 • 부식성 가스 및 가연성 · 폭발성 가스를 취급하는 장소

⚠주의	
● 염수	설치장소의 주위상황을 고려하여 주십시오. • 옥내의 비바람 및 직사광선에 노출되지 않는 장소에 설치하여 주십시오. • 물 및 기름이 묻을 수 있는 장소는 피해 주십시오. • 본체에 현저한 진동 및 충격이 가해지는 장소 • 온도는 0℃ ~ 40℃. 습도는 20 ~ 80%에서 사용하여 주십시오.
● 염수	본 기계를 직접적인 고온 · 다습한 장소에 설치하지 말아 주십시오. 모터의 손상 · 고장의 우려가 있습니다.

설치장소

옥내의 비바람 및 직사광선에 노출되지 않는 장소에 설치하여 주십시오.
 물 및 기름이 묻을 수 있는 장소 및 결로 · 급격한 온도변화가 있는 장소는 피해 주십시오.
 본체에 현저한 진동 및 충격이 가해지는 장소는 피해 주십시오.
 본 기계는 뒷면이 배기구로 되어 있으므로, 벽면 등에 밀착시키면 정상적인 배기가 이루어지지 않아 흡진능력이 저하됩니다. 본 기계의 뒷면은 벽면 등으로부터 10cm 이상 떨어뜨려 설치하여 주십시오.

주위온도 · 습도

온도는 0℃ ~ 40℃, 습도는 20 ~ 80%에서 사용하여 주십시오.

사용환경

방폭을 요구하는 환경에서는 사용할 수 없습니다.
 부식성 가스 및 가연성 · 폭발성 가스를 취급하는 장소에서는 사용할 수 없습니다.
 또, 통풍이 잘 되는 정상공기의 사용환경에서 사용하여 주십시오

전원 · 에어

본 기계는 전원으로 AC100V (50/60Hz), 클린어에는 0.4MPa ~ 0.7MPa 의 압축공기가 필요합니다. 이것들의 배선 및 배관이 가능한 장소에서 사용하여 주십시오.

보수공간

보수 · 점검 등의 공간을 확보하여 주십시오.
 특히, 일상손질에 필요한 본 기계 전면에 필요한 공간의 확보를 하여 주십시오

설치할 작업대


작업후드 및 집진기는 수평이 되도록 요철 없는 평탄한 면에서 튼튼한 작업대 위에 올려 사용하여 주십시오.

⚠경고	
● 엄수	전도방지를 위해 작업면에 올라가거나, 중량물을 올리거나 하지 말아 주십시오.
● 엄수	설치할 때는 수평이 되도록 요철 없는 평탄한 면에서 튼튼한 작업대 위에 올려서 사용하여 주십시오. 낙하 등에 의해 제품의 파손 및 고장의 원인이 됩니다.
△ 주의	본 제품의 질량을 확인한 후, 인식하여 주십시오. ·설치·이동을 할 때에는 손가락, 발 및 신체의 어떤 부분도 제품의 아래에 넣지 않도록 충분히 주의하여 주십시오. ·설치·이동을 할 때에는 전도 등에 충분히 주의하여 주십시오. ·후드에 물건을 올린 상태에서 이동하지 말아 주십시오. 후드로부터 낙하할 위험이 있습니다.

부속품의 부착

투명아크릴판의 부착


작업후드 천장면의 아크릴판은 제품배송중의 파손을 막기 위해 분해된 상태로 동봉되어 있습니다. 사용 전에, 동봉된 나사 6개로 투명아크릴판을 부착하여 주십시오.
나사 위치는 오른쪽 그림을 참조하여 주십시오.



⚠경고	
● 엄수	작업후드 천장면의 투명아크릴판은 제전작업 중에 분진의 산란을 방지하기 위한 것입니다. 작업할 때에는 동봉된 투명아크릴판을 반드시 부착하여 주십시오.

위험사용금지 표시시트의 부착

본 제품의 사용관리자는, 동봉된 위험사용표시시트에 기재된 「위험한 사용의 금지」에 동의할 필요가 있습니다.
서명란에 서명하고, 작업후드의 측면 등 작업자가 확인하기 쉬운 장소에 게시하여 주십시오.




작업후드와 집진기의 접속

설치장소가 정해졌으면, 작업후드로부터 나와 있는 연결코드 및 동봉된 집진배관호스를 접속하여 주십시오.

⚠ 경고	
● 염수	감전사고방지를 위해 접속작업 시에는 반드시 메인전원을 차단하여 주십시오.
● 염수	안전을 위해 작업후드 및 집진기는 반드시 본 사양의 세팅으로 사용하여 주십시오. 구성부품의 분리 및 개조, 무리한 분해・조립은 하지 말아 주십시오. 제품은 안전・성능면을 기준으로 제작하고 있어, 분리 및 개조는 위험합니다.
● 염수	집진배관호스 및 연결코드의 연장은 하지 말아 주십시오. 연동기기의 타이머설정이 맞지 않아 올바르게 작동하지 않게 됩니다.
⚠ 주의	
△ 주의	운전 중에 집진배관호스 및 연결코드가 빠지는 일이 없도록 확실히 접속시켜 주십시오. 작업 전의 확인・점검을 권장합니다

집진배관호스의 접속

작업후드뒷면의 배기구와 집진기 윗면에 있는 흡기구에 동봉된 집진배관호스를 접속시켜 주십시오. 접속위치는 아래 그림을 참조하여 주십시오.




연결코드의 접속

작업후드 뒷면으로부터 나와 있는 연결코드를 집진기 윗면에 있는 커넥터부에 접속시켜 주십시오.

집진기로의 접속은 탈착이 간단히 이루어 질 수 있는 커넥터식으로 되어 있습니다.

접속위치는 오른쪽 그림을 참조하여 주십시오.



에어의 배관

⚠경고

● 엄수

반드시 내압성능을 가진 에어호스를 사용하여 주십시오.
내압이 없는 호스는 파열·에어누출의 우려가 있습니다.

사용에어

본 기계는 제진에어블로우이기 때문에 깨끗한 압축공기의 공급이 필요합니다.


에어의 압력은 0.4~0.7MPa 범위에서 공급하여 주십시오.

※공급된 공기압을 이용하여 밸브의 동작을 도와주는 파일럿식 전자변을 사용하고 있으므로 공급압이 낮으면 올바르게 작동하지 않습니다.

에어드라이어를 사용하여 수분을 제거하여 주십시오. (노점온도 -15℃이하)

공기정화필터(0.3μm)를 사용하여 불순물을 제거하여 주십시오.

에어의 온도는 0~40℃범위에서 공급하여 주십시오.




사용호스

내압성능을 가진 에어호스 (외경 φ6mm×내경 φ4mm)를 사용하여 주십시오.

호스의 접속

작업후드 뒤쪽의 전자변 아래쪽의 원터치호스 연결부 (에어공급구)에 접속시켜 주십시오.
아래의 그림을 참조하여 주십시오.



■설치

전원의 배선

⚠경고	
● 엄수	반드시 교류 100V(50/60Hz)로 사용하여 주십시오. 화재 및 감전의 우려가 있습니다.
● 엄수	감전사고방지를 위해 접속작업 시에는 반드시 메인전원을 차단하여 주십시오.
● 엄수	누전·감전·화재사고방지를 위해 배선은 전기설비기술기준·내선규정에 따라 시공하여 주십시오.
● 엄수	플러그를 콘센트에 꽂을 때는 반드시 메인스위치가(○)쪽으로 기울어져 있는 것을 확인하여 주십시오.

사양의 확인

본 기계의 전원사양이 공급전원과 일치하고 있는지 확인하여 주십시오.

배선용 차단기

과부하방지를 위해 배선용 차단기를 사용하여 주십시오. 누전차단기의 설치도 권장합니다.

연장코드

연장코드를 사용하여 전원으로부터 떨어진 장소에서 사용될 경우, 연장코드의 중심선이 가늘면 전압이 저하돼, 시동이 곤란하게 되어 충분한 능력을 발휘할 수 없게 됩니다. 또, 허용전류치 이상의 전류가 흐르는 것에 의해 코드의 절연이 손상되기 때문에, 반드시 허용전류치 이상의 중심선이 있는 것을 사용하여 주십시오.

전원코드

플러그부착코드로 되어 있으므로
콘센트(AC100V)에 확실히 꽂아 주십시오.



정전기제거기

본 기계와 연동 운전시키기 위해 정전기제거기의 운전모드전환스위치는 자동운전으로 설정하고 있습니다.

어스의 부착

⚠경고	
● 엄수	어스는 정전기설비기준에 따라 접지하여 주십시오

어스접속

전기설비기준에서 어스의 부착은 의무화되어 있습니다.
어스의 접속을 확실히 하여 주십시오.

정전기제거기의 어스

정전기제거기도 어스가 필요합니다. 본 기계의 어스단자에 접속되어 있습니다.

배관

배기배관

집진기 윗면에 배기구를 설치하고 있습니다.

내경 $\phi 100\text{mm}$ 의 배관을 접속할 수 있는 플랜지는 옵션제품입니다.

※배관을 접속하면 흡진능력이 저하하므로 주의하여 주십시오.

사용전의 점검

운전을 시작하기 전에 설치의 각항목이 지켜져 있는지를 재확인하여 주십시오.


본 제품에 이상이 없는지 확인하여 주십시오.

- 파손, 나사의 조임상태, 커넥터의 연결상태 등을 확인하십시오.
- 전면덮개, 후면덮개 각각의 커버가 완전히 잠겨 있는지 확인하십시오.
- 진집배관호스 및 연결코드의 연결상태를 확인하십시오.

운전

조작

작업후드전면의 운전 (녹), 정지 (흑) 의 버튼을 눌러 조작합니다.



집진기 전면의 셀렉트스위치는 메인스위치입니다. 운전조작을 행하기 전에

OFF (○) 에서 ON (|) 으로 전환하여 주십시오.

- 과부하방지를 위해 배선용 차단기(전동기용)를 부착하여 주십시오.
- 이 경우, 반드시 적용전동기(적합전류치)를 사용하여 주십시오.
- 누전차단기도 설치할 것을 권장합니다.

⚠ 경고

● 염수

서멀프로텍터가 작동하여 운전이 정지한 때는, 반드시 전원을 차단하여 주십시오. 서멀프로텍터는 모터가 과부하상태로 된 때에 자동적으로 운전을 정지시키지만, 자동복귀형이므로 전원이 켜져 있는 상태라면 돌연, 운전이 자동적으로 재개되어 사고 등의 원인이 되어 위험합니다.

반드시 스위치를 끄고, 전원코드의 플러그를 콘센트로부터 분리한 후, 원인을 규명하여 주십시오.

또한, 원인의 규명, 제거하기 전까지는 운전을 재개하지 말아 주십시오.

작업플레이트에 대해서

작업대로서 사용합니다. 본 기계 내부로의 10mm 보다 큰 고형이물 낙하도 방지합니다.

⚠주의	
⊘ 금지	분리해서 사용하지 말아 주십시오. 센서가 정상적으로 작동하지 않는 경우가 있습니다. °
△ 주의	작업을 하고 있는 과정에서 작업플레이트가 변형 · 파손된 경우에, 그대로 사용을 계속하면 작업 중에 위험을 동반하므로, 작업플레이트의 관리에는 충분히 주의하여 주십시오. 변형 · 파손된 경우에는 교체하는 것을 권장합니다.
● 염수	본 기계는 수작업 등에 의한 가벼운 작업을 대상으로 하기 때문에 작업플레이트 위에 중량물을 올리거나, 강한 충격을 가하거나 하지 말아 주십시오. 작업플레이트의 변형, 파손의 원인이 됩니다. 작업플레이트의 내하중은 10kg 입니다.

운전의 조건

운전은 다음의 조건을 기준으로 행하여 주십시오.

전원전압의 허용변동범위는 $\pm 10\%$ 이내로 하여 주십시오.

주파수범위는 명판에 기입되어 있는 정격주파수로 하여 주십시오.

인버터에 의한 운전은 행하지 말아 주십시오.

정격주파수에 의한 운전으로 정해져 있는 성능을 얻을 수 있게 됩니다

가속은 모터의 과부하 및 강도면에서 위험하고, 감속은 모터의 냉각부족이 발생합니다.

⚠경고	
⊘ 금지	인버터에 의한 가속운전은 모터가 과부하되는 것과 가속에 의한 회전체 등의 강도면에서 위험하기 때문에 절대로 하지 말아 주십시오.

분진의 조건

취급하는 분진은 다음의 조건을 지켜 주십시오.

- 본 기계는 일반분진용입니다. 마른 미세입자분진의 에어블로우작업에 사용할 수 있습니다.
또한, 젖은 분진 및 물, 기름 등의 액체 및 스프레이미스트는 절대 흡입시키지 말아 주십시오.
또, 폭발성 · 인화성 · 가연성물질이 부착된 분진도 절대 흡입시키지 말아 주십시오.

- 점착성 및 부식성 물질은 흡입시키지 말아 주십시오

- 화재사고방지를 위해 아래와 같은 화기 및 폭발성분진, 먼지를 함유한 액체 및 기체류는 절대로 흡입하지 말아 주십시오.

불이 붙은 물질 : 담배꽂초, 성냥 등

불꽃을 포함한 물질 : 연삭가공에서의 불꽃 및 스파크를 포함한 분진 등

인화성 물질 : 가솔린, 신나, 벤진, 등유, 기름 및 세정액, 인화성물질이 부착 혼재된 물질 등

폭발성 물질 : 알루미늄, 마그네슘, 티타늄, 에폭시수지 등의 폭발성분진, 폭발성물질 및 입자지름 · 농도 기타 조건에 의해 분진폭발을 일으킬 가능성이 있는 분진 및 폭발성액체, 기체류 및 폭발성물질이 부착 혼재된 물질 등

가연성 물질 : 가연성 분진 및 가연성 액체 및 기체류, 가연성 물질이 부착 혼재된 물질 등

비상성 물질 : 부식성 물질, 점착성 물질 및 그것들이 부착 혼재하는 물체, 또, 비상성의 물질이 많이 포함된 기체 등

액체 및 기체상태의 물질 : 공작기계로부터 발생하는 수분을 포함한 분진 등

- 가연성분진 및 가연성 물질이 부착된 분진의 흡입은 하지 말아 주십시오.

불연성 물질이 가공 등에 의해 가연성으로 변화하고 있는 가연성 물질은 특별한 주의가 필요합니다. 가연성 분진으로 변화하고 있는지 어떤지의 판단은 굉장히 어려우니, 고객님의 책임하에 신중한 판단 바랍니다. 또, 가연성분진으로 판명된 경우에는 즉시 본 기계의 사용을 정지하여 주십시오.

- 취급하는 분진 각각이 예를 들어 안전한 것이라 해도 분진이 혼합하는 것에 의해 위험한 물질로 변화하는 경우가 있습니다. 혼합이 동반하는 물질의 변화에는 특별한 주의가 필요하므로, 고객님의 책임하에 신중한 확인 바랍니다.

분진의 혼합에 따른 안전성이 확인되지 않으면 동일 기계에서의 공용사용은 절대로 하지 말아 주십시오. 또한, 혼합된 집진분진의 폐기처리에 대해서는 예상 외의 문제도 발생되므로, 고객님의 책임하에 신중한 판단 바랍니다.

- 습한 분진 및 물, 기름 등 수분을 포함한 것은 절대로 흡입하지 말아 주십시오.

액체로 젖은 분진 및 습한 분진을 집진하게 되면 필터가 막힘현상을 일으켜 회복 불가능하게 되고, 또, 내습내유대응이 아니기 때문에 부식 및 누출, 내부배관의 분진퇴적을 발생시키는 등 예상외의 고장 · 사고가 발생할 우려가 있습니다.

⚠경고	
⊘ 흡입금지	화기 및 인화성 · 폭발성 · 가연성 분진 및 폭발성 · 인화성 · 가연성 물질이 부착된 분진 · 혼재된 분진 등은 절대로 흡입시키지 말아 주십시오.
⊘ 흡입금지	폭발성 · 인화성 · 가연성 액체 및 그것들에 의해 젖은 분진, 또는 그것들이 혼재된 분진 · 부착된 분진 등은 절대로 흡입시키지 말아 주십시오.
⊘ 흡입금지	고장사고방지를 위해 습한 분진 및 물, 기름 등 수분을 포함한 물질은 절대로 흡입하지 말아 주십시오. 습한 분진을 집진하게 되면 필터의 막힘현상이 일어나 회복불가능의 상태가 됩니다. 또, 내습내유에 대응이 아니기 때문에, 부식 및 누출, 내부 배관의 분진퇴적을 발생시키는 등 예상 외의 고장 · 사고 등이 발생할 우려가 있습니다.
⊘ 공용금지	혼합 시 위험변화물질 동일기계에서의 공용사용금지. 취급하는 분진 예를 들어 안전한 것이라도 분진과 분진이 혼합하는 것에 의해 위험한 물질로 변화하는 경우가 있습니다. 혼합에 따른 물질의 변화에는 특별한 주의가 필요하므로, 고객님의 책임하에 신중한 확인 부탁드립니다. 혼합에 따른 안전성이 확인되지 않으면 동일 기계에서의 공용사용은 절대로 하지 말아 주십시오.

정전기제거기

집진기 전면의 메인스위치를 ON (|) 으로 전환하고, 작업후드의 운전버튼(녹)을 누르면 집진부가 가동하여, 약 7 초 후에 정전기제거장치가 연동하여 운전을 시작합니다. 정지버튼(흑) 을 누르면 집진부와 동시에 정지합니다.

※정전기제거기장치를 집진기와 연동시키기 위해 정전기제거장치의 운전모드전환스위치는 자동운전으로 설정되어 있습니다.(자동운전추천)

⚠경고	
● 전원차단	감전사고방지를 위해 정전기제거기의 점검을 할 때는 반드시 전원코드의 플러그를 콘센트로부터 분리한 후, 작업하여 주십시오.
⚠주의	
⊘ 분해금지	제품을 개조, 분해하지 말아 주십시오. 고전압부품이 내장되어 있으므로 대단히 위험합니다.
⊘ 금지	흡입구 및 분출구 등의 개구부를 막지 말아 주십시오. 고장의 우려가 있습니다.
⊘ 금지	개구부에 금속 및 이물질을 넣지 말아 주십시오. 감전 및 고장의 원인이 됩니다.
● 전원차단	장기간 사용하지 않을 때는 전원코드의 플러그를 콘센트로부터 분리해 주십시오. 절연열화에 의한 감전 및 고장, 화재의 위험이 있습니다.

●자동운전 [출하 시에 설정되어 있습니다]

시동

- ① ☐ 운전모드전환스위치를 「▲AUTO」 로 전환합니다.
- ② 전원을 켜면, 전원램프가 점등하며 운전이 자동으로 시작됩니다.
팬이 회전하며 이온이 발생합니다.

일시정지

- ① 운전 중에 전원 ON/OFF 스위치를 1 회 누르면 전원의 공급이 멈추고, 운전이 일시정지합니다.

정지

- ① 본체의 전원을 끄면, 정전기제거기도 동시에 정지합니다.


●수동운전

시동

- ① 운전모드전환스위치를 「▼MANL」 로 전환합니다.
- ② 전원을 켜고, 전원 ON/OFF 스위치를 1 회 누르면 전원램프가 점등하며 운전이 시작됩니다.
팬이 회전하며 이온이 발생합니다.

정지

- ① 운전 중에 전원 ON/OFF 스위치를 1 회 누르면, 전원의 공급이 멈추고, 운전이 정지합니다.
또, 본체의 전원을 끄면, 정전기제거기도 동시에 정지합니다.



풍량의 조정

풍량볼륨을 왼쪽으로 돌리면 약풍이 됩니다.
또, 오른쪽으로 돌리면 강풍이 됩니다.
조정 시에는 부속 드라이버로 조정하여 주십시오.

⚠ 주의	
● 엄수	볼륨의 조정회전범위는 270° 정도입니다. 드라이버로 무리하게 돌리지 말아 주십시오. 볼륨파손의 원인이 됩니다.

방전침청소경고램프에 대해서

방전침청소경고램프 … 대략 누적 100 시간 가동을 기준으로 운전램프가 점멸하여 청소를
알려줍니다. 100 시간 운전을 기준으로 방전침을 청소하여 주십시오.
(P.25 참조)
※운전램프가 점멸해 있어도 운전은 계속됩니다.
※청소한 후에 전원을 접속시켜 전원 ON/OFF 스위치를 3초간 길게
눌러 주십시오. 운전시간의 누적이 리셋되어 점멸하지 않게 됩니다.
(누적은 전원을 차단하는 것 만으로는 리셋되지 않습니다.)

경고램프에 대해서

- ① 고압이상 경고램프…………고전압출력에 이상이 있는 경우에 점등됩니다.
- ② 팬자동잠금 경고램프……팬모터의 회전이 정지한 경우 점등됩니다.

경고램프가 점등된 경우, 전원을 차단한 후에 다음의 점을 확인하여 주십시오.

- ① 방전침의 부근에 이물질이 부착되어 있지 않은가?
→ 「유지보수」의 사항, 「정전기제거기」의 유지보수를 참조하여 주십시오.
- ② 팬모터에 이물질이 끼어 있지 않은가? → 원인제거 후, 전원을 재공급하여
경고램프의 점등상태를 확인하여 주십시오.

※다시 경고램프가 점등된다면 판매점으로 수리를 의뢰하여 주십시오.


※경고램프가 점등된 경우, 정전기제거기의 전원 ON/OFF 스위치는 작동하지 않습니다.

No.IPC-60의 조작스위치를 정지(○)로 기울이고 약 5초 후에 재공급하여 주십시오.

에어유량조정밸브

본 기계 뒷면에 부착되어 있는 「전자변」의 2 차측에 「유량조정밸브」가 있습니다.
에어노즐로부터 나오는 블로우에어의 강약을 조정할 수 있습니다.

※출하 시에는 최대 풍량으로 설정되어 있습니다.



■유지보수

작업 전 점검

점검부분	점검내용	대책
집진기	분진의 퇴적상태	분진의 폐기처리
	본체부의 마모, 부식 및 파손	메이커 수리
작업플레이트	작업을 방해하는 변형 및 파손의 유무	교체 교환
투명아크릴판	후드내의 작업부가 보기 힘들어 질 만큼의 상처, 오염, 파손	교체 교환
씰패킹	본체 및 배관에서의 공기누출 또는 분진누출	교체 교환
분진받침대	분진의 퇴적상태	분진의 폐기처리
필터유닛	필터 본체의 막힘현상, 파손, 열화, 습화 등 패킹의 열화, 파손, 결락	분진의 청소 또는, 필터유닛의 교체 교환
전원플러그	콘센트에 접속되어 있는지 확인	확실히 접속한다.
메인스위치·조작버튼	파손, 결락 및 작동불량	메이커 수리
팬	이상한 진동	메이커 수리
축받이	이상 음의 발생	메이커 수리
센서	정상 작동 여부	메이커 수리
전자변	정상 작동 여부	메이커 수리
에어노즐	정상 작동 여부	메이커 수리
정전기제거기	정상 작동 여부	메이커 수리

작업 후 점검

점검부분	점검내용	대책
분진받침대	분진의 퇴적상태	분진의 폐기처리
필터유닛	필터 본체의 막힘현상 `파손, 열화, 습화 등 패킹의 열화, 파손, 결락	분진의 청소 또는, 필터유닛의 교체 교환
집진기	분진의 퇴적상태	분진의 폐기처리
모터	이상한 발열	메이커수리

정기점검 1 개월에 1 번 실시하여 주십시오. 대책은 관리자가 하여 주십시오.

점검부분	점검내용	대책
전원코드(플러그)	변형 및 손상의 유무	메이커수리
제어박스	부착나사 등의 조임상태, 결착유무, 부품의 파손, 열화	반드시 스위치를 끄고, 전원코드의 플러그를 분리한 후, 부착나사 등의 추가조임 및 조립을 한다. 부품의 파손, 열화의경우는 교환 또는 메이커수리
센서		
전자변		
에어노즐		
정전기제거기		

필터의 청소와 처리

사용 중에 흡입력의 저하를 느낀 경우에는 내부의 필터유닛의 막힘현상이므로, 아래의 순서대로 분진의 청소를 행하여 주십시오. 동시에, 가연성 분진은 조건에 따라 연소 · 폭발의 위험성도 있으므로 쌓아둔 채로 방치하지 마시고 서둘러 처리하여 주십시오.

⚠경고	
● 엄수	분진은 쌓아두지 말고 쌓이는 즉시 처리하여 주십시오. 예를 들어, 불연성 분진이라도 입자지름·농도·그 외의 조건에 의해 분진의 연소 · 폭발의 위험성이 있기 때문에 모든 분진에 대해서 주의하여 주십시오.
● 엄수	혼합된 집진분진의 폐기에 대해서는 예상 외의 문제도 발생되므로 고객님의 책임하에 신중한 판단 부탁 드립니다
⚠주의	
● 엄수	화재사고방지를 위해 불꽃 등이 발생한 작업 후에는 반드시 분진의 확인, 점검을 행한 후에 작업을 종료하여 주십시오.
● 엄수	전면덮개의 부착이 불완전하면 흡입력의 저하 및 과부하에 의한 모터 손상의 우려가 있으므로, 부착은 확실히 하여 주십시오.

필터유닛의 청소 (분진의 청소)

①전원을 차단한다

메인스위치를 OFF (○)로 기울여 전원을 끄고, 반드시 팬의 회전이 완전히 정지한 것을 확인하여 주십시오. 집진된 미세 분진의 날림현상이 발생할 우려가 있습니다.

②전면덮개를 연다

패킹자물쇠를 벗겨내고 전면덮개를 당겨 주십시오.

③필터를 분리한다

내부의 필터유닛을 분리하여 주십시오.

④분진을 털어준다

필터유닛의 분진을 털어 주십시오.

⑤분진의 처리


분진받침대의 분진을 처리하여 주십시오.

⑥필터를 부착한다

필터유닛을 원래 자리에 부착하여 주십시오.

⑦전면덮개 덮는다

전면덮개를 덮고 패킹자물쇠를 확실히 채워 주십시오. 부착이 불완전하면, 흡입력의 저하 및 과부하에 의한 모터 손상의 우려가 있습니다.



후부 필터의 청소

후면덮개의 내부에 후부필터가 들어 있습니다. 적시에 꺼내어 청소하여 주십시오.

①전원을 차단한다

메인스위치를 OFF(○)로 기울여 전원을 끄고, 반드시 팬의 회전이 완전히 정지한 것을 확인하여 주십시오. 집진된 미세분진의 날림현상이 발생할 우려가 있습니다.

②나사를 해체한다

후면덮개 4 부분의 나사를 해체하여, 후면덮개를 분리하여 주십시오.

③윙너트(나비모양)를 해체

후면덮개 안쪽의 4 개의 윙너트(나비모양너트)를 해체하여 주십시오.

④후부필터를 분리한다

후부필터고정용판을 중심으로 들어 있는 후부필터를 꺼내 주십시오.

⑤분진의 청소

⑥분진의 처리

⑦후부필터를 부착한다

후부필터고정용판을 중심으로 후부필터를 부착하여 주십시오.


⑧후부필터고정용판을

4 개의 윙너트(나비모양너트)를 조여, 안내날개를 후면덮개에 부착하여 주십시오.

후면덮개에 부착

⑨후면덮개를 닫는다

4 부분의 나사를 조여, 후면덮개를 부착하여 주십시오.



필터의 교환

필터가 파손되거나, 장기간 사용으로 분진의 청소 후에도 흡입력이 회복되지 않은 경우에는 다음의 순서대로 필터의 교환을 행하여 주십시오.

⚠경고	
● 엄수	필터교환 시에는 팬의 회전이 완전히 정지한 것을 확인하여 주십시오. 또, 교환 시 실수하여 팬을 회전시키지 않도록 작업함에 있어 전원의 관리에 충분히 주의하여 주십시오. 팬이 회전하고 있으면 물건이 흡입되거나, 산란하거나 하는 사고가 발생하여 위험합니다.
⚠주의	
● 엄수	전면덮개의 부착이 불완전하면 흡입력의 저하 및 과부하에 의한 모터 손상의 우려가 있으므로, 부착은 확실히 하여 주십시오.

①전원을 차단한다

메인스위치를 OFF (○)로 기울여 전원을 끄고, 반드시 팬의 회전이 완전히 정지한 것을 확인하여 주십시오.
집진된 미세분진의 날림현상이 발생할 우려가 있습니다.

②전면덮개를 연다

패킹자물쇠를 벗겨내고 전면덮개를 당겨 주십시오.

③필터를 분리한다


내부의 필터유닛을 분리하여 주십시오.

④필터를 부착한다

새로운 필터유닛을 원래 장소에 부착하여 주십시오.

⑤전면덮개 덮는다

전면덮개를 덮고 패킹자물쇠를 확실히 채워 주십시오. 부착이 불완전하면, 흡입력의 저하 및 과부하에 의한 모터 손상의 우려가 있습니다.



투명아크릴판의 교환

작업 후드 천장면의 투명아크릴판이 손상되거나 오염되거나 하여 후드 안이 보기 힘들어 졌을 경우에는 아래의 순서대로 투명아크릴판을 교체하여 주십시오.

(판매점으로 주문하여 주십시오.)

①나사를 해체한다

나사 6 개를 해체하여 주십시오.

②아크릴판을 분리한다

투명아크릴판을 분리하여 주십시오.


③아크릴판을 부착한다

새로운 투명아크릴판으로 교환하여 주십시오.

④나사를 조인다

나사 6 개를 조여 부착하여 주십시오.

나사 위치는 아래의 그림을 참조하여 주십시오.



정전기제거기의 유지보수

그다지 유지보수가 필요하지 않습니다만, 때때로 케이스, 필터 및 침전극의 청소를 하여 주십시오. 침전극의 주위오염 및 마모는 제전능력의 저하를 초래합니다.

또, 능력의 저하를 체크하기 위해서 이온밸런스를 측정하는 것을 권장합니다.

⚠경고	
● 전원차단	감전사고방지를 위해 정전기제거기의 점검을 할 때는 반드시 전원코드의 플러그를 콘센트로부터 분리한 후, 작업하여 주십시오.

⚠주의	
⊘ 분해금지	핑거가드는 절대로 분리하지 말아 주십시오. 감전 및 고장의 위험이 있습니다.
⊘ 금지	세제, 용제 등으로 닦지 말아주십시오. 크랙 · 감전 및 고장의 원인이 됩니다.
⊘ 누수금지	물을 묻히지 말아 주십시오. 감전 및 고장의 원인이 됩니다.
● 점검	점검은 정기적으로 행하여 주십시오. 조기 고장의 우려가 있습니다 °

침전극의 청소방법

침전극 선단부의 청소는 100 시간 운전을 기준으로 하여 주십시오.


감전사고방지를 위해 침전극청소를 할 때는 반드시 전원코드의 플러그를 콘센트로부터 분리하고, 1 분 이상 지난 후에 작업하여 주십시오.

핑거가드를 분리하여 안의 필터를 꺼내, 핑거가드의 틈을 이용해 면봉을 넣어 방전침 선단의 오염을 닦아 주십시오.

오염이 심한 경우에는 알코올을 조금 사용하여 부착물을 제거하여 주십시오.

힘을 지나치게 주면 방전침이 구부러져 버리는 경우가 있으므로 가볍게 닦아 주십시오.

청소 후에는 필터와 핑거가드를 확실히 부착하여 주십시오.



침전극의 교환방법

침전극의 교환은 고객님께서 하지 말아 주십시오. 판매점으로 수리를 의뢰하여 주십시오. 수리는 구매하신 판매점으로 상담하여 주십시오

제전능력 체크

CHARGE PLATE MONITOR 를 사용하여 이온밸런스와 대전압 감쇠시간을 측정해 주십시오.

참고 : IEC61340-5-1 · 5-2, ANSI EOS/ESD S3.1

■ 유지 보수

조정

이온밸런스의 조정기능은 내장되어 있지 않습니다.

본 제품은 전원회로에서 이온밸런스를 일정하게 유지하도록 하고 있습니다.

이온밸런스가 양호하지 않은 경우에는 판매점으로 연락하십시오.

케이스 청소

케이스의 오염은 물에 적신 부드러운 천으로 잘 짜서 닦아 주십시오. 세제 등에 포함된 계면활성제가 제전성능에 영향을 끼칠 우려가 있으므로, 사용하지 말아 주십시오.


필터 청소

필터의 오염은 제전성능에 영향을 끼치므로

청소는 적시에 행하여 주십시오.

뒷면 바깥쪽 필터커버를 벗겨, 안의 필터를 꺼내어 물로 씻어 주십시오. 오염이 심한 경우에는 중성세제로 씻어 주십시오.

필터는 충분히 건조한 후, 본체에 부착하여 주십시오.



필터의 교환

필터가 손상된 때에는 교환부품 「필터 SDJ-08F」를 구입, 교환하여 주십시오

■ 보관

보관

⚠ 주의



금지

다음과 같은 장소에는 보관하지 말아 주십시오. 고장의 우려가 있습니다.

- 본체에 현저한 진동이나 충격이 가해지는 장소
- 제품사양에 표기된 범위를 넘는 고온 다습한 장소
- 결로가 있는 장소
- 급격한 온도 변화가 있는 장소
- 가연성의 용제나 분진 등 인화나 폭발의 위험이 있는 장소
- 먼지 · 분진 · 연기가 많은 장소
- 물 · 기름 · 약품 등이 묻을 수 있는 장소
- 강한 전류계 · 강자계가 발생하는 장소

이상 시의 처리

이상 시에는 반드시 전원코드의 플러그를 콘센트로부터 분리한 후, 원인을 규명하여 주십시오.
수리에 대해서는 구매하신 판매처로 상담하여 주십시오.

이상내용	원인・점검	대책
성능불량	전원사양의 불일치	정격사양에 맞춘다
	필터유닛의 파손, 막힘현상	신품으로 교체
모터가 회전하지 않는다.	전원의 접속불량	정상적으로 배선한다
	서멀프로텍터의 동작	전원전압은 $\pm 10\%$ 이내에서 사용한다. 공기의 누출이 없도록 각각의 커버를 완전히 조인다.
	스위치의 고장	메이커 수리
	모터손상	메이커 수리
이상을 및 진동이 있다	물레바퀴의 부조합	메이커 수리
	축받이	메이커 수리
분진이 배출된다	필터유닛의 파손, 막힘현상	신품으로 교체
	씰패킹의 점검	씰의 상태점검 또는 교체
	필터유닛의 미장착	점검 후, 정위치에 세팅한다.
필터유닛의 손을 넣어도 흡진능력이 회복하지 않는다.	필터유닛의 막힘현상	신품으로 교체
센서가 기능하지 않는다	내부부품의 고장	메이커 수리
전자변이 기능하지 않는다	내부부품의 고장	메이커 수리
정전기제거기가 기능하지 않는다	제어회로의 고장	메이커 수리
	내부부품의 고장	메이커 수리

■철거

철거

본 기계의 철거를 행할 때에는 주위 및 작업자의 안전을 충분히 확보한 후 하여 주십시오.

⚠주의	
● 전원차단	본 기계의 철거작업 시에는 감전사고방지 및 오작동에 의한 사고방지를 위해 반드시 전원코드의 플러그를 콘센트로부터 분리한 후, 작업하여 주십시오.
● 염수	에어호스를 탈거 시에는 반드시 에어원이 차단되어 있는 지를 확인한 후, 탈거하여 주십시오. 또, 에어호스를 분리하면 에어호스 내의 압축에어가 분출할 우려가 있으므로 얼굴 등을 가까이하고 탈거하지 말아 주십시오.
● 염수	전도방지를 위해 후드 및 집진기에 올라가거나 중량물을 올리거나 하지 말아 주십시오.
● 염수	본 제품의 질량을 확인한 후, 인식하여 주십시오. - 철거, 이동 시에는 손가락, 발 및 신체의 어떤 부분도 제품의 하단에는 들어가지 않도록 충분히 주의를 기울여 주십시오. - 철거, 이동 시에는 전도 및 낙하 등에 충분히 주의를 기울여 주십시오. 후드에 물건을 올린 상태에서 이동하지 말아 주십시오. 후드로부터 낙하할 우려가 있습니다.

■폐기

폐기

본 기계를 폐기할 때에는 법령 및 지역조례에 따라 적절히 처리하여 주십시오.


■교환부품

교환부품

고객님께서 교환 가능한 소모부품은 다음 3 부품입니다.
형식과 로트넘버를 확인한 후, 판매점에서 주문, 구입하여 주십시오.

- 필터유닛 품번 (24)
- 투명아크릴판 품번 (2)
- 후부필터 품번 (25)

교환 순서는 본서의 「9.유지보수」 부분을 참조하여 주십시오.



株式会社 **ベツセル**

<http://www.vessel.co.jp/>